

Информация

о выявленных нарушениях и мерах, принимаемых по их устранению ГБОУ СОШ №3 г.о. Чапаевск в 2019г.

№ п/п	Образовательная организация (по Уставу)	Реквизиты документа	Выявленные нарушения	Меры по устранению нарушений
1	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа № 3 городского округа Чапаевск Самарской области	Акт проверки №17 от 22.11.2019г. (ОНД и профилактической работы по г.о. Чапаевск и муниципальному р-ну Безенчукский управления надзорной деятельности и проф. работы Главного управления МЧС России по Самарской области)	<p>1. Не проведено эксплуатационное испытание наружных пожарных лестниц с составлением соответствующего протокола испытаний. (Лицо, допустившее нарушение -МБУ «УОиСОССиЖКХ» г. о. Чапаевск)</p> <p>2. Не проводится по окончании гарантированного срока огнезащитной эффективности огнезащитной обработки повторная обработка деревянных конструкций чердачного помещения. Отсутствует акт (протокол) проверки состояния огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачного помещения. (Лицо, допустившее нарушение -МБУ «УОиСОССиЖКХ» г. о. Чапаевск)</p> <p>3. Лестничные клетки не оборудованы дверьми с приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах (старое здание школы 1, 2 этаж). (Лицо, допустившее нарушение -МБУ «УОиСОССиЖКХ» г. о. Чапаевск)</p>	В ходе проверки нарушений в ГБОУ СОШ №3 г.о. Чапаевск не выявлено.

		Предписание №22-05-109 от 20.06.2019г(Роспотребнадзор)	Для соблюдения режима проветривания обеспечить в каб. № 2,3,6,7 не менее 50% окон с оборудованными фрамужными устройствами(защита от кровососущих насекомых)	Будет выполнено в 1 кв. 2020г (срок устранения 20.05.2020г.)
--	--	--	--	--